

Doplnění informací k zakázce
s názvem "Oplocení areálu na p.p.č. 2/2 a st.p.č. 198/1, k.ú. Staré Sedliště"

Zadavatel: Obec Staré Sedliště
se sídlem: Staré Sedliště 359, 347 01 Tachov
IČ: 00260142

**OZNAMUJE UPŘESNĚNÍ ZAKÁZKY NA ZÁKLADĚ DOPLŇJÍCÍHO DOTAZU
NÁSLEDOVNĚ:**

Dotaz ze dne 1.8.2019:

Obracím se na Vás s dotazem na položky 10 a 11 položkového rozpočtu výběrového řízení na stavební práce: Oplocení areálu na p. p. č. 2/2 a st. p .č. 198/1, k. ú. Staré Sedliště.

Předmětem zakázky je zhotovení 150,5m betonového plotu, v položkovém rozpočtu máme 77ks betonových sloupků, výška plotu je 2m, rozměry betonové plotové desky jsou 2000x40x500mm. Když to vezmu, že máme 150,5 metru plotu, tak potřebuji na tuto délku cca 75,25 dvoumetrových dílců. A tyto dílce budou 4x nad sebou, aby jsme měli výšku 2m. Tj. $75,25 \times 4 = 301$ ks. Obráceně 77ks sloupů, mezi nimi 4ks desek = 308, protože jsou 2metrové, tak máme $77ks \times 2metry = 154m$.

V rozpočtu máte ale 602 ks desek, což je na $602:4 \times 2 = 301m$ plotu.

Doopravdy budete chtít 602ks betonových desek?

Odpověď:

V položkovém rozpočtu zveřejněném na stránkách obce Staré Sedliště u veřejné zakázky "Oplocení areálu na p.p.č. 2/2 a st. p.č. 198/1, k.ú. Staré Sedliště", je chyba. Tuto chybu jsme odstranili a vyvěsili správný položkový rozpočet. Současně je tento rozpočet zaslán elektronicky všem osloveným uchazečům.

Položka 10 a 11 má mít množství 301 ks.

Vzhledem k termínu zaslání doplňujících informací, tj. dne 5.8.2019 osloveným uchazečům, zůstává lhůta pro podání nabídek zachována – 7.8.2019 do 11:00 hodin.

Ve Starém Sedlišti dne 5. srpna 2019

Mgr. Jitka Valíčková, starostka